

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ12.В.00069
(номер сертификата соответствия)

ТР 0620079
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ОАО "ТИЗОЛ". Адрес: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, 624223. ОГРН: 1026601483886. Телефон (34342) 2-62-82, факс (34342) 2-62-70.
(наименование и место нахождения заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОАО "ТИЗОЛ". Адрес: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, 624223. ОГРН: 1026601483886. Телефон (34342) 2-62-82, факс (34342) 2-62-70.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "УРАЛПОЖСЕРТ" ООО "УЦСИ "Уралсертификат". ул. Московская, 48Б, г. Екатеринбург, 620102, тел. (343) 221-46-68, факс 221-46-69. ОГРН: 1046604010903. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ12 выдан 26.03.2009г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Система «ЕТ Профиль 120» для конструктивной огнезащиты металлоконструкций с приведенной толщиной металла не менее 7,91, состоящая из одного слоя МБОР-16Ф (толщиной 16 мм) ТУ 5769-003-48588528-00 с изм. 1,2,3,4 код ОКП 576912 в композиции с огнезащитным составом «Плазас» ТУ 5765-013-70794668-06, код ОКП 576530 при толщине слоя 1,5 мм согласно технологического регламента №48588528-МК7,91-2009. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
57 6900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ст. 150, 2-ая группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295-2009 (время достижения предельного состояния опытных образцов 125 минут, двугавр 30КЗ)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ протокол испытаний № 57 от 30.06.2010 ГУ "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Свердловской области, рег. № ССПБ.RU.ИН.123 от 05.10.2006, адрес: 620142, г.Екатеринбург, ул. Машинная, 27

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ акт о результатах анализа состояния производства № 0332/1 от 14.07.2010 Место нанесения знака обращения на рынке: на сопроводительной технической документации.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.07.2010 по 14.07.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

З.В. Василенко

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

С.Г. Алексеев