

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ12.В.00069  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0620079  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОАО "ТИЗОЛ". Адрес: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, 624223. ОГРН: 1026601483886. Телефон (34342) 2-62-82, факс (34342) 2-62-70.  
(наименование и местонахождение заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОАО "ТИЗОЛ". Адрес: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, 624223. ОГРН: 1026601483886. Телефон (34342) 2-62-82, факс (34342) 2-62-70.  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС "УРАЛПОЖСЕРТ" ООО "УЦСИ "Уралсертификат", ул. Московская, 48Б, г. Екатеринбург, 620102, тел. (343) 221-46-68, факс 221-46-69. ОГРН: 1046604010903. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ12 выдан 26.03.2009г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии).  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, в данном сертификате соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Система «ЕТ Профиль 120» для конструктивной огнезащиты металлоконструкций с приведенной толщиной металла не менее 7,91, состоящая из одного слоя МБОР-16Ф (толщиной 16 мм) ТУ 5769-003-48588528-00 с изм.1,2,3,4 код ОКП 576912 в композиции с огнезащитным составом «ГЛАЗАС» ТУ 5765-013-70794668-06, код ОКП 576530 при толщине слоя 1,5 мм согласно технологического регламента №48588528-МК7.91-2009. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
57 6900

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ст. 150, 2-ая группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295-2009 (время достижения предельного состояния опытных образцов 125 минут, двутавр 30К3)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** протокол испытаний № 57 от 30.06.2010 ГУ "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Свердловской области, рег. № ССПБ.RU.ИН.123 от 05.10.2006, адрес: 620142, г.Екатеринбург, ул. Машинная, 27

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** акт о результатах анализа состояния производства № 0332/1 от 14.07.2010 Место нанесения знака обращения на рынке: на сопроводительной технической документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 14.07.2010 по 14.07.2015



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

З.В. Василенко

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

С.Г. Алексеев