



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Судебно-экспертное учреждение федеральной
противопожарной службы «Испытательная
пожарная лаборатория»
по Свердловской области»**

ул. Суходольская 207, г. Екатеринбург, 620036
Тел. 8 (343) 389-09-40, 389-09-41
Факс: 8 (343) 389-09-40
ipl-sverd@mail.ru

05.11 2014г. № 1378-4-3
На № 01-20-21/4796 от 10.10.14г

Главному инженеру
ОАО «Тизол»

П.Г. Задорожному

Ответ на письмо

В ответ на Ваше письмо № 01-20-21/4796 от от 10.10.2014 г., сообщаем Вам, что ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Свердловской области не возражает против использования данных из отчетов по определению огнезащитной эффективности системы конструктивной огнезащиты ЕТ Металл № 34 от 19.08.2009 г, № 37 от 20.08.2009 г, № 38 от 21.08.2009 г., № 43 от 24.08.2009 г., № 44 от 25.08.2009 г., № 96-к от 17.08.2010г. для разработки инструкции по расчету зависимости толщины плиты EURO ЛИТ от требуемого предела огнестойкости и приведенной толщины металла.

Начальник
полковник внутренней службы

В.Ю. Воложенин

Ляпустина Е.Ю.
(343)389-09-54