



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03
Реquisite: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710069

УТВЕРЖДАЮ
Зам. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»,
руководитель орг. подразделения
А.Н. Лаурентьева
И. _____ г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1567**

Заключение составлено 15 марта 2016 г.

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 18/1126 от 02.03.2016
2. Цель экспертизы: "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"
3. Продукция: плиты минераловатные теплоизоляционные "EURO - ЛАЙТ 25"; дата изготовления: 13.01.2016; номер партии: № 0020
4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза
5. Производитель продукции: ОАО "Тизол", Россия, 624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура-3, ул. Малышева, 59
6. НД на продукцию: ТУ 5762-010-08621635-2006 изм.1,2,3,4
7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ОАО "Тизол"
8. Образец (пробу) отобрал(а) Щербинина С. Г. врач
9. Место, время и дата отбора: ОАО "Тизол" Россия, 624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура-3, ул. Малышева, 59, образцы доставлены заявителем 04.03.2016
10. Условия доставки: соответствуют НД
11. НД на отбор: МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий"
12. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3; аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510116 срок действия с 17 мая 2013 г. по 17 мая 2018 г.

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1567 от 15.03.16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 1567 "плиты минераловатные теплоизоляционные "EURO - ЛАЙТ 25"" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Гл. II Р.6 п.3.3. прил. 6.1. "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а):
Врач _____

Щербинина С. Г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Испытательный лабораторный центр**

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510116

Срок действия по 17 мая 2018 г.

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г.Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1567 от 15 марта 2016 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ОАО "Тизол"
2. **Юридический адрес:** ОАО "Тизол", Россия, 624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура-3, ул. Малышева, 59
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** плиты минераловатные теплоизоляционные "EURO - ЛАЙТ 25"; дата изготовления: 13.01.2016; номер партии: № 0020
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ОАО "Тизол", Россия, 624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура-3, ул. Малышева, 59, страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** ОАО "Тизол" Россия, 624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура-3, ул. Малышева, 59, образцы доставлены заявителем
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 02.03.2016
Ф.И.О., должность: Щербинина С. Г. врач
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.03.2016
Проба отобрана в соответствии с МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий".
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 18/1126 от 02.03.2016, исследования проводятся в воздухе при Т 40 градусов по Цельсию
8. **НД на продукцию:** ТУ 5762-010-08621635-2006 изм.1,2,3,4
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"
10. **Код образца (пробы):** 01.16.1567 1

11. Средства измерений:


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Газоанализатор ГАНК-4 А	1940	№ свидетельства о поверке клеймо в паспорте	16.12.2016

12. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 04.03.2016					
Регистрационный номер пробы в журнале 1567					
дата начала испытаний 11.03.2016 16:00 дата выдачи результата 15.03.2016 15:58					
1	Одориметрия	балл	2	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сюткина Е. В., врач-лаборант					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 04.03.2016					
Регистрационный номер пробы в журнале 1567					
дата начала испытаний 11.03.2016 16:00 дата выдачи результата 15.03.2016 15:58					
1	Фенол	мг/м ³	менее 0,0015	не более 0,003	КПГУ 413322002
2	Формальдегид	мг/м ³	менее 0,0015	не более 0,01	КПГУ 413322002
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сюткина Е. В., врач-лаборант					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Щербина С. Г. врач

Мнения и толкования: -

/ Главный врач ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" Романов С.В.



15.03.2016 г.