



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710069
от 28 июля 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»,
руководитель органа инспекции

м.п.

С.В. Романов

2018 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1971

Заключение составлено 5 марта 2018 г.

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 18/703 от 09.02.2018
Заявление(заявка) № 1236 от 09.02.2018

2. Цель экспертизы: соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

3. Продукция: плиты минераловатные огнезащитные теплоизоляционные "EURO-ЛИТ"; дата изготовления: 01.02.2018 11:37; срок годности: 1 год; упаковка: в упаковке. Плиты предназначены для использования в качестве огнезащитного материала, повышающего огнестойкость строительных и инженерных конструкций (в том числе конструкций из железобетона и металлоконструкций), для применения в конструкциях теплоизоляции промышленного оборудования. Плиты могут быть использованы в строительстве жилых, общественных и промышленных зданиях типов А,Б,В по СанПиН 2.1.2.729 в качестве огнезащиты и теплоизоляции

4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза

5. Производитель продукции: АО "ГИЗОЛ", Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59

6. НДС на продукцию: ТУ 5762-011-08621635-2009

7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): АО "ГИЗОЛ"
Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59

8. Образец (пробу) отобрал(а) Щербинина С. Г., врач

9. Место, время и дата отбора: АО "ГИЗОЛ", Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, образцы доставлены заявителем 09.02.2018

10. Условия доставки: соответствуют НДС

11. НДС на отбор: МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий"

12. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3; аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510116 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1971 от 5 марта 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 1971 "плиты минераловатные огнезащитные теплоизоляционные "EURO-ЛИТ"" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Гл. II П. 6 п. 3.3. прил. 6.1. "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а):

Врач _____

Щербинина С. Г.

15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 28.02.2018					
Регистрационный номер пробы в журнале 1971					
дата начала испытаний 28.02.2018 14:00 дата выдачи результата 02.03.2018 10:27					
1	Одориметрия	балл	1	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сюткина Е. В., врач-лаборант					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 28.02.2018					
Регистрационный номер пробы в журнале 1971					
дата начала испытаний 28.02.2018 дата выдачи результата 02.03.2018 14:33					
1	Фенол	мг/м3	менее 0,001	не более 0,003	МУК 4
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Нусс Е. С., химик-эксперт					
Образец поступил 28.02.2018					
Регистрационный номер пробы в журнале 1971					
дата начала испытаний 28.02.2018 14:00 дата выдачи результата 02.03.2018 14:00					
2	Формальдегид	мг/м3	менее 0,0015	не более 0,01	МУК 4
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сюткина Е. В.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Сюткина Е. В., врач

Зам. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»,
зам. руководителя ИЛЦ _____

Чистякова И.В.
2018 г.



КОПИЯ АО "ТИЗОЛ"