



АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710069
от 28 июля 2015 года

УТВЕРЖДАЮ
3
Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»,
руководитель органа инспекции
С.В. Романов
м.п. " " 2017 г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6507

Заключение составлено 8 июня 2017 г.

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 18/ от 19.01.2017

Заявление(заявка) №

2. Цель экспертизы: соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

3. Продукция: плиты минераловатные теплоизоляционные "EURO -ВЕНТ В"; дата изготовления: 15.05.2017; упаковка: в упаковке Область применения: плиты предназначены для тепловой изоляции ограждающих строительных конструкций всех типов зданий и сооружений, в том числе малоэтажных и коттеджных зданий индивидуальной застройки. Плиты применяются в жилищно-гражданском строительстве без контакта с воздухом внутри помещений, промышленном строительстве без ограничения

4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза

5. Производитель продукции: АО "Тизол", Россия, 624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура-3, ул. Малышева, 59

6. НД на продукцию: ТУ 5762-010-08621635-2006 изм.1,2,3,4

7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): АО "Тизол" Россия, 624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура-3, ул. Малышева, 59

8. Образец (пробу) отобрал(а) Щербинина С. Г., врач

9. Место, время и дата отбора: АО "Тизол" Россия, 624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура-3, ул. Малышева, 59, образцы доставлены заявителем 25.05.2017

10. Условия доставки: соответствуют НД

11. НД на отбор: МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий"

12. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3; аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510116 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 6507 от 08.06.17

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 6507 "плиты минераловатные теплоизоляционные "EURO -ВЕНТ В"" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Гл. II Р.6 п.3.3. прил. 6.1. "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а):

Врач

Щербинина С. Г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Испытательный лабораторный центр

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510116

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03

Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 6507 от 8 июня 2017 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): АО "Тизол"

2. Юридический адрес: Россия, 624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура-3, ул. Малышева, 59

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: плиты минераловатные теплоизоляционные "EURO -ВЕНТ В"; дата изготовления: 15.05.2017; упаковка: в упаковке

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): АО "Тизол", Россия, 624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура-3, ул. Малышева, 59 страна: РОССИЯ

5. Место отбора: АО "Тизол" Россия, 624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура-3, ул. Малышева, 59, образцы доставлены заявителем

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 25.05.2017

Ф.И.О., должность: Щербинина С. Г., врач

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.06.2017, Проба отобрана в соответствии с МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий".

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 18/ от 19.01.2017
исследования проводятся в воздухе при Т 40 градусов по Цельсию

8. НД на продукцию: ТУ 5762-010-08621635-2006 изм.1,2,3,4

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

10. Код образца (пробы): 01.17.6507 1

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Барометр-анероид метеорологический БАММ-1	2837	843629 от 28.11.2016	27.11.2017
2	Газоанализатор ГАНК-4 А	1940	отметка о поверке в паспорте от 08.02.2017	07.02.2018

12. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 02.06.2017					
Регистрационный номер пробы в журнале 6507					
дата начала испытаний 05.06.2017 10:00 дата выдачи результата 08.06.2017 15:12					
1	Одориметрия	балл	1	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сюткина Е. В., врач-лаборант					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 02.06.2017					
Регистрационный номер пробы в журнале 6507					
дата начала испытаний 05.06.2017 10:00 дата выдачи результата 08.06.2017 15:12					
1	Фенол	мг/м3	менее 0,0015	не более 0,003	МВИ-4215-002-565914009-2009, ФР.1.31.2009.06144
2	Формальдегид	мг/м3	0,0062±0,0012	не более 0,01	МВИ-4215-002-565914009-2009, ФР.1.31.2009.06144
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сюткина Е. В., врач-лаборант					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Щербина
Щербина С. Г., врач

Зам. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»,
зам. руководителя ИЛЦ _____



Чистякова И.В.

" 06 " 06 2017 г.