РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ12.В.00069 (номер сертификата соответствия) ТР 0620079 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) ОАО "ТИЗОЛ". Адрес: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, 624223. ОГРН: 1026601483886. Телефон (34342) 2-62-82, факс (34342) 2-62-70.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) ОАО "ТИЗОЛ". Адрес: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, 624223. ОГРН: 1026601483886. Телефон (34342) 2-62-82, факс (34342) 2-62-70.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ОС "УРАЛПОЖСЕРТ" ООО "УЦСИ "Уралсертификат". ул. Московская, 48Б, г. Екатеринбург, 620102, тел. (343) 221-46-68, факс 221-46-69. ОГРН: 1046604010903. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ12 выдан 26.03.2009г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Система «ЕТ Профиль 120» для конструктивной огнезащиты металлоконструкций с приведенной толщиной металла не менее 7,91 , состоящая из одного слоя МБОР-16Ф (толщиной 16 мм) ТУ 5769-003-48588528-00 с изм.1,2,3,4 код ОКП 576912 в композиции с огнезащитным составом «Плазас» ТУ 5765-013-70794668-06, код ОКП 576530 при толщине слоя 1,5 мм согласно технологического регламента №48588528-МК7,91-2009. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 57 6900

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ст. 150, 2-ая группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295-2009 (время достижения предельного состояния опытных образцов 125 минут, двутавр 30К3)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ протокол испытаний № 57 от 30.06.2010 ГУ "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Свердловской области, рег. № ССПБ.RU.ИН.123 от 05.10.2006, адрес: 620142, г.Екатеринбург, ул. Машинная, 27

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) акт о результатах анализа состояния производства № 0332/1 от 14.07.2010
Место нанесения знака обращения на рынке: на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.07.2010 по 14.07.2015

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) З.В. Василенко

М.П.

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) С.Г. Алексеев