

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ12.В.00086
(номер сертификата соответствия)

ТР 0620096
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ОАО "ТИЗОЛ". Адрес: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59,
(наименование и место- 624223. ОГРН: 1026601483886. Телефон (34342) 2-62-82, факс (34342) 2-62-70.
нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОАО "ТИЗОЛ". Адрес: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева,
(наименование и место- 59, 624223. ОГРН: 1026601483886. Телефон (34342) 2-62-82, факс (34342)
нахождение изготовителя 2-62-70.
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "УРАЛПОЖСЕРТ" ООО "УЦСИ "Уралсертификат". ул. Московская,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, 48Б, г. Екатеринбург, 620102, тел. (343) 221-46-68, факс 221-46-69. ОГРН:
выдавшего сертификат соответствия) 1046604010903. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ12 выдан 26.03.2009г. Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
МИНЕРАЛОВАТНЫЕ "EURO- ШЕЛЛ" С
(информация об объекте сертификации, ПOKPЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ
позволяющая идентифицировать объект)
ТУ 5762-012-08621635-2010. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 6990

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный закон
(наименование технического регламента (технических 2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной
регламентов), на соответствие требованиям которого от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной
которых) проводилась сертификация) опасности КМЗ (группа горючести Г1 по
ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости В1
по ГОСТ 30402-96, группа по дымообразующей способности Д2 по ГОСТ
12.1.044-89, группа по токсичности продуктов горения Т1 по ГОСТ 12.1.044-89)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
6806 10 000


ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ акт о результатах анализа состояния производства № 0323 от
13.08.2010;
протокол испытаний № 65 от 05.08.2010 ГУ "Судебно-экспертное учреждение федеральной
противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Свердловской области, рег. №
ССПБ.RU.ИН.123 от 05.10.2006, адрес: 620142, г.Екатеринбург, ул. Машинная, 27

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на сопроводительной
(документы, представленные заявителем в орган по 3. В. Василенко
сертификации в качестве доказательств соответствия 4. Л.Н. Старикова
продукции требованиям технического регламента
технической документации)
(технических регламентов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.08.2010 по 19.08.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

 3.В. Василенко

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

 Л.Н. Старикова