

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ _____
ССПБ.RU.ОП056.В.00399

Зарегистрирован в Государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности **15.12.2008г.**

Действителен до **15.12.2011г.**

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

Система для конструктивной огнезащиты металлоконструкций «ЕТ
Профиль 90», состоящая из фольгированного материала базальтового
огнезащитного рулонного (МБОР) ТУ 5769-003-48588528-00 с изм. 1, 2, 3
толщина 16 мм (1 слой МБОР-16Ф или 2 слоя МБОР-8Ф) в композиции с
огнезащитным составом «Плазас» ТУ 5765-013-70794668-06 при толщине
слоя 1,5 мм, выполненная согласно технологического регламента №
48588528-МК-2008

57 6912
код К-ОКП

3824907000
код ТЭ ВЭД

_____ продукция

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в

НПБ 236-97:

**3-я группа огнезащитной эффективности (фактическое время наступления
предельного состояния опытных образцов с огнезащитной системой «ЕТ профиль
90» составило 92 мин)**

_____ обозначение НД

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на серийное производство.

серийное производство, номер, размер и дата закупки партии, номер и дата

_____ поставки, номер единичного изделия

Сертификат выдан **ОАО «ТИЗОЛ», ИНН 6624002881, ОКПО 08621635»**

_____ наименование предприятия, организации

624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, тел. (34342) 2-61-35

юридический адрес, телефон, факс

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОАО «ТИЗОЛ», ИНН 6624002881, ОКПО 08621635»

624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, тел. (34342) 2-61-35

наименование предприятия, организации, юридический адрес

№ **0225949**



Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Отчет о сертификационных испытаниях № 167 от 17.11.2008	Государственное учреждение «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Свердловской области» (г.Екатеринбург, ул.Машинная, 27) № ССПБ.RU.ИН.123 от 05.10.2006г.
Акт о результатах анализа состояния производства от 25.08.2008 № 255	Орган по сертификации «УРАЛПОЖСЕРТ»

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

«Положения о знаке соответствия Системы сертификации в области пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 18.06.2003г. № 312.

Описание местонахождения знака соответствия

на ярлыке, в товаросопроводительной документации, упаковке

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат.

Сертификат выдан

**Органом по сертификации «УРАЛПОЖСЕРТ» ООО «Уральский центр сертификации и испытаний «Уралсертификат»
№ ССПБ RU.ОП.056 от 24.02.2005г. 620102, г.Екатеринбург,
ул. Московская, 48б. тел. (343) 247-64-12, 221-46-68, факс 247-64-13**

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес

Руководитель органа по сертификации


подпись

З.В.Василенко
инициалы, фамилия

Эксперт



С.Г. Алексеев
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции, установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.