

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ12.В.00036
(номер сертификата соответствия)

ТР 0620040
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ОАО "ТИЗОЛ". Адрес: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59,
(наименование и место- 624223. ОГРН: 1026601483886. Телефон (34342) 2-62-82, факс (34342) 2-62-70.
нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОАО "ТИЗОЛ". Адрес: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева,
(наименование и место- 59, 624223. ОГРН: 1026601483886. Телефон (34342) 2-62-82, факс (34342)
нахождение изготовителя 2-62-70.
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "УРАЛПОЖСЕРТ" ООО "УЦИ "Уралсертификат". ул.
(наименование и место- Московская, 48Б, г. Екатеринбург, 620102, тел. (343) 221-46-68, факс
выдавшего сертификат соответствия) 221-46-69. ОГРН: 1046604010903. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ12 выдан 26.03.2009г. Федеральным

агентством по техническому регулированию и метрологии.
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО СИСТЕМЫ "ЕТ ПРОФИЛЬ " ДЛЯ
ПРОДУКЦИЯ КОНСТРУКТИВНОЙ ОГНЕЗАЩИТЫ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ С

ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ МЕТАЛЛА НЕ МЕНЕЕ 2,4 мм,
см.приложение № 0019603. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА "Технический регламент о требованиях
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) пожарной безопасности", ст.136, ГОСТ

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

53295-2009 "Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования, Методы определения огнезащитной эффективности" обеспечивают соответственно 5, 4 и 3 группу огнезащитной эффективности (время достижения предельного состояния опытных образцов при толщине МБОРа: 8 мм - 52 мин; 10мм - 64 мин; 20 мм - 95 мин.)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ акт о результатах анализа состояния производства № 0092 от
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 23.11.2009

протокол испытаний № 140, 141, 142 от 25.11.2009 ГУ "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Свердловской области, рег. № ССПБ.RU.ИН.123 от 05.10.2006, адрес: 620142, г.Екатеринбург, ул. Машинная, 27

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака соответствия: на сопроводительной
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.11.2009 по 26.11.2014




Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия


З.В. Василенко

С.Г. Алексеев

