

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ12.В.00042  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0620065  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОАО "ТИЗОЛ". Адрес: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, 624223. ОГРН: 1026601483886. Телефон (34342) 2-62-82, факс (34342) 2-62-70.  
(наименование и местонахождение заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОАО "ТИЗОЛ". Адрес: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, 624223. ОГРН: 1026601483886. Телефон (34342) 2-62-82, факс (34342) 2-62-70.  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС "УРАЛПОЖСЕРТ" ООО "УЦИ "Уралсертификат". ул. Московская, 48Б, г. Екатеринбург, 620102, тел. (343) 221-46-68, факс 221-46-69. ОГРН: 1046604010903. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ12 выдан 26.03.2009г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** СИСТЕМА ДЛЯ КОНСТРУКТИВНОЙ ОГНЕЗАЩИТЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ "ЕТ Профиль 60", состоящая из фольгированного материала базальтового огнезащитного рулонного МБОР-8Ф (ТУ 5769-003-48588528-00 изм.1,2,3, 4) толщиной 8 мм в композиции с огнезащитным составом "Плазас" (ТУ 5765-013-70794668-06) толщиной влажного слоя 1,5 мм, выполненная по технологическому регламенту № 48588528М-2006. Серийный выпуск.  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)  
57 6900

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ, статья 136), ГОСТ 53295-2009 "Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Методы определения огнезащитной эффективности". 4-ая группа огнезащитной эффективности (время достижения предельного состояния опытных образцов с огнезащитной системой "ЕТ Профиль 60" общей толщиной покрытия после высыхания не менее 8,5 мм составило 65 минут)  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
3824 90 700 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** протокол испытаний № 150 от 21.12.2009 ГУ "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Свердловской области, рег. № ССПБ.RU.ИН. 123 от 05.10.2006, адрес: 620142, г.Екатеринбург, ул. Машинная, 27

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Акт инспекционного контроля № 205 от 08.07.2009, акт о результатах анализа состояния производства № 0062 от 28.12.2009.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 28.12.2009 по 28.12.2014



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

З.В. Василенко

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

С.Г. Алексеев