



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Испытательный лабораторный центр
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510116
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 25.12.2015



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»,
руководитель ИЛЦ

И.В. Чистякова

24.05.2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01/05956-23 от 24.05.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): АО "ТИЗОЛ"
2. Юридический адрес: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: изделия минераловатные теплозвукоизоляционные, огнезащитные TIZOL-FLOT 30- 200 ; дата изготовления: 11.04.2023; срок годности: 12 мес; упаковка: в упаковке
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): АО "ТИЗОЛ"
Юридический адрес: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59
Фактический адрес: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59 страна: РОССИЯ
5. Место отбора: АО "ТИЗОЛ", Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 11.04.2023 10:00
Ф.И.О., должность: Щербина С. Г., врач
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.05.2023 11:00
Проба отобрана в соответствии с МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий".
7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 18/1826 от 03.05.2023, Заявление(заявка) № 66-203548-2023/ от 03.05.2023
300*300мм2
8. НД на продукцию: ТУ 5762-015-08621635-2011
9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"
10. Код образца (пробы): 23.5956 1
11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 30255-2014 Мебель, древесные и полимерные материалы
Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих веществ в климатических камерах
МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий
п.4.1.1 МУК 4.1.598-96 "МУ по газохроматографическому определению ароматических, серосодержащих галогенсодержащих веществ, метанола, ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе."
12. Средства измерений, испытательное оборудование:
Протокол № 01/05956-23 распечатан 24.05.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Линейка измерительная металлическая 1000мм	2477	20048-05	С-СЕ/27-01-2023/218555886 от 27.01.2023	26.01.2024
2	Хроматограф газовый Agilent 7890A/MS 5977A GC/ATD-350	CN13391013/MC Д US 1337K201	54266-13	С-СЕ/13-04-2023/239565584 от 13.04.2023	12.04.2024
3	Спектрофотометр UNICO 1201	WP 17101708040	54737-13	С-СЕ/14-02-2023/224764298 от 14.02.2023	13.02.2024

13. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

14. Место осуществления деятельности: 620078, г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3

15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 04.05.2023 11:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 5956					
дата начала испытаний 19.05.2023 08:00 дата выдачи результата 23.05.2023 13:41					
1	Запах / Одориметрия	балл	0	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04 п.4.1.1
Испытания проводил(и): Красноборова О. Н., эксперт-химик					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сюткина Е. В., врач-лаборант					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 11.05.2023 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 5956					
дата начала испытаний 19.05.2023 08:00 дата выдачи результата 24.05.2023 11:31					
1	Фенол	мг/м3	менее 0,001	не более 0,003	МУК 4.1.598-96
Испытания проводил(и): Соколова Т. А., врач-лаборант					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Нусс Е. С., эксперт-химик					
Образец поступил 04.05.2023 11:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 5956					
дата начала испытаний 19.05.2023 08:00 дата выдачи результата 23.05.2023 13:41					
1	Формальдегид	мг/м3	0,007±0,002	не более 0,01	ГОСТ 30255-2014
Испытания проводил(и): Красноборова О. Н., эксперт-химик					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сюткина Е. В., врач-лаборант					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Глухих Н. В., эксперт-химик

конец протокола испытаний № 01/05956-23 от 24.05.2023



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710069,
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
15.06.2015

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области»

А.Н. Лаврентьев
М.П. _____ г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 01/05956-23

Заключение составлено 24.05.2023

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 18/1826 от 03.05.2023

Заявление(заявка) № 66-20/ от 03.05.2023

2. Цель экспертизы: соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

3. Продукция: изделия минераловатные теплозвукоизоляционные, огнезащитные TIZOL-FLOT 30- 200 дата изготовления: 11.04.2023; срок годности: 12 мес; упаковка: в упаковке Изделия предназначены для тепло-звукоизоляции огнезащиты конструкций всех типов морских и речных судов, морских нефтедобывающих платформ.

4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза

5. Производитель продукции: АО "ТИЗОЛ" Юридический адрес: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59 Фактический адрес: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59

6. НД на продукцию: ТУ 5762-015-08621635-2011

7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): АО "ТИЗОЛ" Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59

8. Образец (пробу) отобрал(а) Щербинина С. Г., врач

9. Место, время и дата отбора: АО "ТИЗОЛ", Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59
11.04.2023 10:00

10. Условия доставки: соответствуют НД

11. НД на отбор: МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий"

12. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510116 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Рассмотренные материалы: Протокол испытаний № 01/05956-23 от 24.05.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Данный образец, проба № 5956 "изделия минераловатные теплозвукоизоляционные, огнезащитные TIZOL-FLOT 30- 200 " в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Гл. II Р. 6 п. 3.3. прил. 6.1. "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а):

Врач _____

(сертификат специалиста по общей гигиене 0266241502308 от 26.10.2018 выдан ФБУН «ЕМНЦ профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий») Щербинина С. Г.